

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

ООО «ПЖДТ-Сервис»

Р.З. Шаехов

«28» 04 2026 г.

Техническое задание № 29
на проведение Технического обслуживания (ТО) фильтров очистки воды на
объектах ООО «ПЖДТ-Сервис»

1. Наименование предмета: Оказание услуг по обслуживанию фильтров по очистке воды.

2. Цель: Бесперебойная и качественная работы фильтров очистки воды, предупреждения перебоев в водоснабжении, возникающих в результате загрязнения фильтров больше допустимого предела.

3. Качественные характеристики работ: Работы должны выполняться в соответствии с требованиями по качеству, предусмотренными договором, государственными стандартами, действующими нормативно-правовыми документами РФ, в том числе ТУ, ГОСТ и СНИП.

4. Требование к материалам, изделиям: При оказании услуг применять материалы, изделия, конструкции, которые должны быть новыми, ранее не использованными, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество.

5. Требования к результатам оказания услуг: Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования обеспеченность их соответствующими сертификатами, удостоверяющими их качество, с приложением данных сертификатов к актам оказанных услуг. Качество работ должно соответствовать СНИП и другим нормативным документам РФ. Исполнитель обязан устранять за свой счет недостатки или брак в выполненных работах в сроки, установленные заказчиком.

6. Требования к качеству выполняемых работ: Оказание услуг по техническому обслуживанию включает в себя: сервисно-профилактические работы необходимые для обеспечения бесперебойной работы оборудования установки подготовки питьевой воды, диагностика и устранение неисправностей оборудования во время ТО, проведение ремонтных работ.

7. Срок оказания услуг: с момента подписания договора, сроком на 1 год.

8. Условия оплаты: отсрочка платежа в течении 45 кал.дней, в соответствии с действующими положениями по расчетам ПАО «КАМАЗ» и его организаций.

Оборудование и регламент работ:

№ п/п	Тип	Маркировка	Кол-во	Перечень работ	Кол-во работ в год
1.	Питьевая осмотическая установка	AP-600	12	1. Внешний осмотр, ревизия; 2. Замена фильтрующих элементов; 3. Мех. чистка и смазка резиновых уплотнителей.	4

59-003020
28.04.2026

№ п/п	Тип	Маркировка	Кол-во	Перечень работ	Кол-во работ в год
2.	Установка обезжелезивания воды (столовая)	1054	1	1. Внешний осмотр, ревизия; 2. Замена фильтрующего элемента; 3. Настройка программ.	4
				4. Замена засыпки.	1
3.	Установка осветления воды (депо)	0844	1	1. Внешний осмотр, ревизия; 2. Замена фильтрующего элемента; 3. Настройка программ.	4
				4. Замена засыпки.	1

Перечень фильтров и их количество для замены:

№ п/п	Оборудование	Наименование	Кол-во замен в год	Кол-во на 1 год
1.	AP-600 (14 шт.)	ЭФГ-63/250-5	4	56
		UPF-10 Slim Line	4	56
		ЭФАУ 63/250-5	4	56
		Мембрана RE 1812-60	2	28
		Постфильтр угольный	2	28
2.	Установка обезжелезивания воды (столовая)	ЭФГ 112/250	4	4
		Замена засыпки	1	1
3.	Установка осветления воды (депо) 0844	ЭФГ 112/250	4	4
		Замена засыпки	1	1
4.	Водолечебница	ЭФГ 63/250-5	4	12
		ЭФГ 112/508-10	4	4
5.	Фильтр AQF 3/4 (7 шт.)	ЭФГ-63/250-5	4	28

Перечень запчастей для оборудования:

№ п/п	Оборудование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	AP-600 (14 шт.)	Трубка 1/4	м	30
2.		Корпус AEG 1/4	шт.	3
3.		Кран-гусак	шт.	2
4.		Клапан отсечной SWBR	шт.	3
5.		Клапан обратный BVST	шт.	3
6.		Ограничитель потока для бака RO	шт.	3
7.		Хомут DNCR-14	шт.	3
8.		Кран для бака RO	шт.	5
9.		Емкость A4	шт.	2
10.		Фитинг (прямой, уголок, тройник)	шт.	15
11.	AQF 3/4 (7 шт.)	Корпус AQF 3/4 (63/250-5)	шт.	2
12.	AQF 1050-BR	Корпус (112/250)	шт.	1
13.	AQF 2050-BR	Корпус (112/508)	шт.	1

Замена сменных элементов (картриджей) должна производиться в течение 3 рабочих дней после поступления заявки.

Работы производятся на объектах Заказчика с выездом на место специалистов исполнителя.

Список оборудования с адресами объектов:

№ п/п	Наименование установки	Кол-во, шт.	Место нахождения
1.	Установка обратного осмоса АР-600	10	Промкомзона, ул. Промышленная, 16
2.	Установка обратного осмоса АР-600	2	БСИ, ул. Товарная, 11
3.	Установка обезжелезивания воды (столовая)	1	Промкомзона, ул. Промышленная, 16
4.	Установка осветления воды (депо)	1	Промкомзона, ул. Промышленная, 16

И.о. главного энергетика



А.Р. Ахунов